

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 12 về điện trong bộ tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu của thôn My Du, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa

Căn cứ quyết định số 2323/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí về điện trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025;

*** Yêu cầu của tiêu chí số 12:**

- Có lưới điện trung thế và hạ thế sử dụng 100 cáp bọc hoặc cáp ngầm. Yêu cầu tiêu chí: Đạt

- Tỷ lệ hộ thanh toán hóa đơn tiền sử dụng điện qua ứng dụng thanh toán điện tử. Yêu cầu tiêu chí: $\geq 90\%$

*** Kết quả thực hiện tiêu chí:**

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện

Hiện nay, hệ thống điện của thôn My Du do chi nhánh điện lực huyện Hoàng Hóa quản lý vận hành.

2. Kết quả thực hiện đối với thôn My Du, xã Hoàng Kim

- Nguồn điện được lấy từ trạm biến áp: TBA số 2 Hoàng Kim, có công suất 180KVA -22/0,4KV, tại thôn My Du

- Trạm biến áp phân phối:

+ Có hệ thống tiếp địa trạm đảm bảo theo quy định hiện hành

+ Đảm bảo về nguồn cung cấp và chất lượng điện cho người dân

+ Số công tơ đo đếm điện năng cho nhân dân còn trong thời gian kiểm định, đảm bảo quy định hiện hành.

+ Đảm bảo về nguồn cung cấp chất lượng đất cho người dân

+ Khoảng cách thẳng đứng đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư: $> 5,5m$ cơ bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

+ Khoảng cách đến mặt đường ô tô: $> 5m$

+ Có hệ thống tiếp đất

- Hệ thống công tơ điện và dây dẫn về các hộ gia đình
- + Hòm đựng công tơ: dùng để đặt công tơ, đảm bảo tiêu chuẩn
- + Công tơ điện: dùng cho các hộ gia đình, được đảm bảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- + Dây nối dẫn các hộ dân: Phần lớn là dây tơ, đảm bảo về chất lượng dẫn điện và an toàn điện.
- + Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên là 149/149 hộ, đạt tỷ lệ 100%.
- + Tỷ lệ hộ thanh hóa đơn tiền sử dụng điện qua ứng dụng thanh toán điện tử. đạt 100%

UBND xã Hoằng Kim thực hiện đúng quy định, quá trình sử dụng điện, không có khiếu nại, khiếu kiện và mất an toàn về điện trong thời gian qua.

*** Địa phương tự đánh giá mức độ so với yêu cầu của tiêu chí: Đạt**

Hệ thống điện trên địa bàn thôn My Du đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và yêu cầu của tiêu chí số 12 - Bộ tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Nơi nhận:

- BCĐ huyện (B/c);
- Thôn My Du;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành